



Under opførelse af bygning skal rentvandstanke kunne komme ind i filtersalen, åbning på min. fri BxH = 3.500 x 3.800 mm

NOTER:

Kontor, Møderum og Filtersal / Lager/Værksted udgør selvstændige brandceller adskilt med vægge BD60 [EI60] og alle indvendige døre - 9M som BD30 [EI:30-C] med undtagelse af dør til TOILET / BAD. Vindue mellem møderummet og filtersal som BD30 [EI:30-C].

Ved nye yderdøre udføres niveaufri adgang. Eventuelle niveauforskelle skal reguleres i adgangsarealet uden for bygningen.

SIGNATURER:

- ▶ Angiver flugtvejsretning
- R Godkendt redningsåbning

A:11.12.17	Dimensioner på stålspær samt dør til Toilet/Bad tilrettet.	MVC
Rev./Dato	Bemærkninger	Sign.

Sag	Karise Vandværk a.m.b.a., Møllevej 6C, 4653 Karise	Sags nr.	17.602
Bygherre	KEMIC Vandrens A/S, Ryttervangen 24, 7323 Give	Tlf.	7673 3750
Dato	25. oktober 2017	Sign.	MVC
Emne	Plantegning	Mål	1:100
		Tegn. nr.	(99)3.01A



Svend Aage Christiansen A/S Tlf.: 9883 4244
 Høngårdsvej 36 Fax: 9883 4222
 9750 Østervrå www.saac.dk